



開口部防火設備	
防	告示1360号第1条一項二号による防火設備 ※アルミサッシは大臣認定品
消火設備	
消	消火器

火災報知器	
H	熱感知式
S	煙感知式
壁付	天井から15～50cmの位置
天井付	梁・壁面天井から60cm以上離す エアコンの吹出口・換気扇から1.5m以上離す

火器使用室（台所）内装仕上	
壁	下地：不燃シーリング石膏ボード t=9.5
	仕上：Arms防火壁紙
天井	下地：石膏ボード t=9.5
	仕上：Arms防火壁紙

備考	
延焼の恐れのある部分の給排気口金属製とする	
100φを超える給排気口はフード付きとする	
100φは防火覆いとする	
内装仕上・天井裏の材料は全てF☆☆☆☆とする	

校名	大阪府立北大阪高等職業技術専門校	図名	防火計画	番号	**	氏名	** **	検図	
課題名	木造2階建住宅	縮尺	1/50	作成日	**/**				