

適用壁倍率

構造用合板（9mm以上）・・・3.0倍

交差筋違い+構造用合板・・・5.0倍

※筋違いはすべて45×90を使用

備考

“B1/B2”は「押さえ効果」

B1・・・外柱0.8/内柱0.5

B2・・・外柱0.8/内柱0.5

適用補正值

筋違いが片側から取り付く柱→たすき掛け・・・0

筋違いが両側から取り付く柱→たすき掛け・・・0

“L1/L2”は「長期軸力係数」

L1・・・外柱0.4/内柱0.6

L2・・・外柱1.0/内柱1.6

適用接合金物

| 記号 | N値 | 名称（品番） | 記号 | N値 | 名称（品番） |
|----|------|-----------------------|----|-----|--------------------------------|
| い | 0 | 短ほぞ差し／かすがい打ち | と | 2.8 | 引寄せ金物（HD-B15/HD-N15/S-HD15） |
| ろ | 0.65 | 長ほぞ差し込み栓打ち／かど金物（CP・L） | ち | 3.7 | 引寄せ金物（HD-B20/HD-N20/S-HD20） |
| は | 1 | かど金物（CP・T）／山形プレート（VP） | ぬ | 5.6 | 引寄せ金物（HD-B15/HD-N15/S-HD15）×2組 |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り1 | 通り2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号 |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|----------|
| 2 | 北 | | X9 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | と |
| | | | X8 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X7 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X6 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X5 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X4 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X3 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X2 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X1 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X0 | Y9 | 3.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | と |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り 1 | 通り 2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | 2階壁倍率の差 | 補正值 | B2 | L2 | N値 | 適合接合金物記号 |
|----|----|-----|---------|---------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|----------|
| 1 | 北 | | X9 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.8 | 3.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 5.4 | ぬ |
| | | | X8 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X7 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X6 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X5 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い |
| | | | X4 | Y9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い |
| | | | X3 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X2 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X1 | Y9 | 2.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X0 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.8 | 3.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 5.4 | ぬ |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り1 | 通り2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号 |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|----------|
| 2 | 東 | | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち |
| | | | X9 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と |
| | | | X9 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X9 | Y3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X9 | Y3' | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と |
| | | | X9 | Y4 | - | - | - | - | - | - |
| | | | X9 | Y5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と |
| | | | X9 | Y6 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と |
| | | | X9 | Y7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X9 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と |
| | | | X9 | Y9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | い |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り 1 | 通り 2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | 2階壁倍率の差 | 補正值 | B2 | L2 | N値 | 適合接合 金物記号 | |
|----|----|-----|---------|---------|-------|-----|-----|---------|-----|------|-----|------|--------------|---|
| 1 | 東 | | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2 | |
| | | | X9 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち | |
| | | | X9 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い | |
| | | | X9 | Y3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い | |
| | | | X9 | Y3' | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち | |
| | | | X9 | Y4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | X9 | Y5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち | |
| | | | X9 | Y6 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち | |
| | | | X9 | Y7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い | |
| | | | X9 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち | |
| | X9 | Y9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.0 | -1.0 | い | | | |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り1 | 通り2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号 |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|----------|
| 2 | 南 | | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち |
| | | | X1 | Y0 | 2.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | ろ |
| | | | X2 | Y0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X3 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X4 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X5 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X6 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X7 | Y0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X8 | Y0 | 2.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | ろ |
| | | | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り 1 | 通り 2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | 2階壁倍率の差 | 補正值 | B2 | L2 | N値 | 適合接合金物記号 |
|----|----|-----|---------|---------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|----------|
| 1 | 南 | | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2 |
| | | | X1 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | と |
| | | | X2 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | い |
| | | | X3 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X4' | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | — | — | — | — | — | — |
| | | | X6 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は |
| | | | X7 | Y0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | い |
| | | | X8 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | と |
| | | | X9 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2 |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り1 | 通り2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | L1 | N値 | 適合接合金物記号 |
|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|----------|
| 2 | 西 | | X0 | Y9 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち |
| | | | X0 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と |
| | | | X0 | Y7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X0 | Y6 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X0 | Y5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X0 | Y4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X0 | Y3 | 3.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | は |
| | | | X0 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | -0.6 | い |
| | | | X0 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | と |
| | | | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | ち |

| 階数 | 壁面 | 柱番号 | 通り 1 | 通り 2 | 壁倍率の差 | 補正值 | B1 | 2階壁倍率の差 | 補正值 | B2 | L2 | N値 | 適合接合 金物記号 | |
|----|----|-----|---------|---------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|------|--------------|---|
| 1 | 西 | | X0 | Y9 | 0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | ち | |
| | | | X0 | Y8 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち | |
| | | | X0 | Y7 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は | |
| | | | X0 | Y6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -0.1 | い | |
| | | | X0 | Y5' | 0 | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | X0 | Y5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | は | |
| | | | X0 | Y4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い | |
| | | | X0 | Y3 | 5.0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | と | |
| | | | X0 | Y2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | -1.6 | い | |
| | | | X0 | Y1 | 5.0 | 0 | 0.5 | 5.0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.4 | ち | |
| | X0 | Y0 | 5.0 | 0 | 0.8 | 5.0 | 0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 | ち×2 | | | |